

Зарегистрирована

ОГПН по Иркутскому району

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора )

« 17 » апрель 2010 г.

Регистрационный № 25 212 834 - 0059 - 0048



ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении : объекта «Муниципальный сад» Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МДОУ « Плишкинский детский сад »

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется) в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица : 1083827000751

Идентификационный номер налогоплательщика : 380894713605

Место нахождения объекта защиты : 664019 Иркутская область, Иркутский район п. Плишкино

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты :

Почтовый адрес: 664019 Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино

Электронный адрес :

Телефоны : 8-950-141-59-43

№ п/п	Наименование раздела
I	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты. <u>В соответствии со ст.6 (п.3) Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного риска на данный объект защиты не проводился</u> (заполняется, если проводить расчет риска.)
II	Оценка возможного ущерба третьим лицам от пожара. <u>Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.</u> (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо проводятся реквизиты документов страхования.)
III	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:



#### **Размещение объекта защиты:**

Размещение помещений детского сада соответствует требованиям, предъявляемым СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.5.6. Детский сад расположен на первом этаже 2-х этажного здания, имеет II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания СО, несущие конструкции имеют класс пожарной опасности КО. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 1.1. Помещения отделены между собой противопожарными стенами 1-го типа и противопожарными перекрытиями 1-го типа без проемов. Занимаемая площадь помещений на этаже здания составляет 260 кв. метров, что не превышает предельно-допустимую площадь пожарного отсека для общественных зданий в соответствии с требованиями таб. 6.8, таб. 6.9 СП 2.31330.2009.

**Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности:** проходы, проезды и подъезды к зданию школы предусмотрены с трех сторон ( норма - с одной стороны) и обеспечены в соответствии с требованиями ст. 67 п.3, 1) Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 раздел 8. Время прибытия подразделения ведомственной пожарной охраны ФБУ ИК-4 не превышает 5-6 минут ( норма 20 мин.), определенного в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона № 123-ФЗ.

**Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями:** Противопожарные расстояния между соседними зданиями соответствует нормативным требованиям и составляет 60 метров ( требуется не менее 8 метров). (ст. 69, табл. 11 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам:**

Пожарный отсек, где расположены помещения детского сада, обеспечен двумя эвакуационными выходами в соответствие требований п.4.2 СП 1.13130.200. Данные выходы расположены рассредоточено друг от друга на расстоянии 16 метров друг от друга, расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленного помещения до эвакуационного выхода не превышает 15 метров, в соответствии с требованием п.8.3 СП 1.13130.2009.

1. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, выходов обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возможного пожара (ст.53, 89 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130-2009, п.);

2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м (п. 6.27, СНиП 21-01-97\*).

3. В лестничной клетке не допущено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, отсутствуют открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (п. 6.32\* 21-01-97\*).

Лестничная клетка имеет выход через коридор непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию (п. 6.34\* СНиП 21-01-97\*).



Лестничная клетка обеспечена световыми проемами площадью не менее 1,2 м<sup>2</sup> в наружных стенах на каждом этаже (п. 6.35 СНиП 21-01-97\*).

**Обеспечено соблюдение требований к системам автоматической пожарной сигнализации:** Установка системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) планируется в 2010 году. В настоящее время помещения детского сада охраняются ночным сторожем.

**Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях:** Установка системы автоматического оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа в здании детского сада планируется параллельно с установкой АПС.

**Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках:**

1. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствуют требованиям. Все помещения выделены друг от друга противопожарными перегородками 1-го типа, конструкции, способствующие скрытому распространению пожара внутри помещений, имеющих пустоты отсутствуют. табл. 23 и 24 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

2. Противопожарные стены возведены на всю высоту здания и обеспечивают нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания, сооружения, строения со стороны очага пожара.

3. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.

4. Места прохождения инженерных коммуникаций ( систем отопления, водоснабжения, энергоснабжения) изолированы негорючими материалами ( цементным раствором) в соответствии с требованиями СП.

**Противопожарное наружное водоснабжение:** предусмотрено от пожарных машин ВПО и Водонапорной башни, расположенной на расстоянии 100 метров от здания детского сада. Расход и минимальный свободный напор обеспечен с применением пожарной техники ( АЦ-40 ( 43202) ПМ 102Б и пожарной мотопомпой) Время прибытия первого пожарного отделения подразделения ВПО составляет 5-6 мин, время подачи первого ствола составляет 7-8 минут. в соответствии с требованиями ст. 68, 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84\*.

**Обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности к электроустановкам :**

1. Электроустановки в здании детского сада соответствуют классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены. .

2. Силовой и распределительный щиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слабо-точного отсека в силовой, и наоборот.

3. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществляется под слоем штукатурки, не менее 25 мм. и соответствует требованиям пожарной безопасности.

**Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков:** Фактическая степень огнестойкости здания соответствует II степени огнестойкости



(ст. 87, таблица 21 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130-2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 1.14\*, п. 1.31 СНиП 2.08.02-89\*;

**Первичные средства пожаротушения:**

Здание детского сада обеспечено первичными средствами пожаротушения в количестве не менее 2-х штук. Всего 3 штуки. По типу ОВ огнетушители порошковые ОП-4. Норма обеспеченности, потребность в огнетушителях определена в соответствии с ППБ 01-93 приложением 5.

Проверка технического состояния и обслуживание первичных средств пожаротушения производится по договору с организацией ООО«Роспламя» № 455-009В от 12.10.2009 г. « Об оказании услуг по обслуживанию средств пожаротушения.» по мере необходимости. Все первичные средства пожаротушения в здании детского сада исправны. Размещение огнетушителей в помещениях детского сада приведено в соответствие с требованиями п.4.2.1 СП 9.13130.2009. Все огнетушители промаркированы, результаты проверок заносятся в журнал проверок огнетушителей, при проведении перезарядки и технического обслуживания отметка о проделанной работе заносится в паспорт огнетушителя в соответствии с требований п.4.5.4. СП 9.13130.2009.

В соответствие требований СП 10.13130ю2009 устройство внутреннего водопровода для общественных зданий с числом этажей до 10 и объемом менее 5000 м.куб. допускается не предусматривать. Тушение очагов возгорания предусматривается первичными средствами пожаротушения ( огнетушителями ) в соответствии п. 4.1.1 СП 10.13130.2009, СНиП 2.04.01 - 85\*.

**Соблюдение требований пожарной безопасности :**

Все воспитатели и сотрудники детского сада проходят инструктаж по пожарной безопасности, который регистрируется в журнале инструктажей. Ежегодно со всем преподавательским составом школы проводится обучение по программе пожарно-технического минимума. Обучение проводится сотрудниками ведомственной пожарной части ФБУ ИК-4. В общих коридорах школы на видных местах вывешены планы эвакуации на случай возникновения пожара, которые отрабатываются практически не менее двух раз в год с составлением акта. На видных местах вывешены инструкции по пожарной безопасности и действиях при пожаре. Приказом по детскому саду назначены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности. Соблюдается и обеспечивается выполнение требований правил пожарной безопасности ППБ 01-93 .

**ВЫВОДЫ :**

В соответствии ст. 5 ( п.3), ст.6 ( п. 1,3) Федерального закона № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность декларируемого объекта считается обеспеченной. Декларация пожарной безопасности может уточняться или разрабатываться вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности ( ст.64, п.6)

Настоящую декларацию разработал:

Директор МДОУ

«  
М.П.



2010 г.

Перфильева Л.Н.